

**GMINA MROCZA**

89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20
Tel. 52 386 74 10, Fax. 52 385 62 41
e-mail: urząd@mrocza.pl
www.mrocza.pl
NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

Mrocza, dnia 14-04-2021 r.

L. Dz.: RO.271.3.1.2021

Wszyscy Wykonawcy

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym (bez negocjacji. Art. 275 ust. 1 Pzp)
na realizację zadania p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Mrocza,
Matyldzin, Białowieża”

W związku wystąpieniem oferenta z zapytaniem w sprawie przedmiotowego postępowania, Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza udziela odpowiedzi w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 późn. zm.):

Pytanie:

„Proszę o dokładne określenie czy kanalizacja sanitarna grawitacyjna ma być wykonana z rur PE czy PVC SN8”

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1. Zamawiający informuje, że kanalizacja sanitarna grawitacyjna ma być wykonana z rur PVC SN8 – rury lite.