

Kraków, dnia 21 września 2021 r.

SZP-271-PO-1/2021

## WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY

Dotyczy postępowania pn.: **Robota budowlana: zaprojektowanie, uzyskanie decyzji administracyjnych, dostawy, montaż i uruchomienie instalacji odzysku ciepła ze spalin (UOC) w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) w Krakowie**

## INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERT I WYNIKU POSTĘPOWANIA

- I. W imieniu Zamawiającego – Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie – na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn zm.), zwanej dalej „PZP”, informuję o wyniku prowadzonego postępowania.
- II. Zamawiający odrzucił następującą ofertę:

– **Konsorcjum:**

- 1) **Radscan Intervex Polska Sp. z o.o, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa**
- 2) **Mostostal Puławy S. A. ul. Budowlanych 5, 24-100 Puławy**

Uzasadnienie prawne:

Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 PZP w zw. z pkt. 3.9 SWZ (Specyfikacji Warunków Zamówienia) i pkt. 1.1 PFU (Programu Funkcjonalno-Użytkowego), stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca w złożonej ofercie – w załączniku nr 16 do PFU – wskazał w I Parametrze Gwarantowanym przez Wykonawcę wartości, które nie mieszczą się w wymaganym przez Zamawiającego zakresie dla temperatur zewnętrznych od -7 °C do -11 °C.

Temperatura powietrza zewnętrznego [°C]	Temperatura wody powracającej z sieci ciepłowniczej <sup>1</sup> [°C] (wymaganie Zamawiającego)	I Parametr Gwarantowany przez Wykonawcę – moc cieplna UOC (2 Linie) [MW]	Różnica
-7	5,311	5,310	-0,001

-8	4,589	4,570	-0,019
-9	3,848	3,800	-0,048
-10	3,097	3,030	-0,067
-11	2,309	2,240	-0,069

Zgodnie z pkt. 3.9 SWZ, brak spełnienia przez Wykonawcę Minimalnego Parametru Wymaganego przez Zamawiającego w przedstawionej ofercie dla chociaż jednej temperatury powietrza zewnętrznego spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy. Tożsamy wymóg określony został w pkt. 1.1 PFU. Tym samym, oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu.

III. Zestawienie złożonych ofert, wraz z przyznaną liczbą punktów poniżej:

lp.	Wykonawca	Liczba punktów w kryterium Cena (75 %)	Liczba punktów w kryterium Gwarancji i rękojmi (5 %)	Liczba punktów w kryterium technologicznym (20%)	Razem punktów
1.	SEEN Technologie Sp. z o.o. ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa	75,00	5,00	20,00*	100,00
2.	Konsorcjum: 1) Radscan Intervex Polska Sp. z o.o, Plac Defilad 1 00-901 Warszawa 2) Mostostal Puławy S. A. ul. Budowlanych 5 24-100 Puławy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy	Nie dotyczy

\* ilość punktów wynika z sumy punktów w trzech podkryteriach:

Wykonawca	Ciepło odzyskane z UOC w ciągu roku (Q) – 80 %	Produkcja oczyszczonego kondensatu odzyskanego z UOC w ciągu roku (V) – 15 %	Zużyta energia elektryczna przez UOC w ciągu roku (E) – 5 %	RAZEM Kryterium technologiczne
SEEN Technologie Sp. z o.o. ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa	16,00	3,00	1,00	20,00



- IV. Po weryfikacji podmiotowej Wykonawcy, jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy:

**SEEN Technologie Sp. z o.o., ul. Siennicka 29, 04-394 Warszawa**

Uzasadnienie faktyczne i prawne

Zamawiający dokonał wyboru oferty w oparciu o kryterium: Cena – 75 %, Gwarancja i rękojmia – 5 %, kryterium technologiczne – 20 %. Oferta Wykonawcy jest najkorzystniejsza i spełnia wymogi Zamawiającego oraz uzyskała największą ilość punktów w kryteriach oceny, a Zamawiający zwiększył kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, do ceny oferty najkorzystniejszej.

- V. Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy finalizującej postępowanie będzie miało miejsce w terminie uzgodnionym między stronami, z zachowaniem dyspozycji art. 264 ust. 1 PZP.

- VI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej znajduje się w pkt. 23 SWZ.

Z poważaniem,

Marcin Kandefer  
Członek Zarządu KHK S.A.  
Pełnomocnik ds. Zamówień Publicznych

Otrzymują:

- 1) *Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu;*
- 2) *Strona internetowa prowadzonego postępowania.*