



SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Głuchowska 1
60-101 Poznań

Nr RI.7011.11.1.2021

Rokietnica, dn. 26.07.2021 r.

W zawiązku z realizacją zadania pn. „Utwardzenia nawierzchni parkingowej przed świetlica wiejska w Cerekwicy”, Wójt Gminy Rokietnica wyraża zgodę na przyłączenie do kanalizacji deszczowej zgodnie z poniższymi warunkami:

WARUNKI TECHNICZNE


przyłączenia do kanalizacji deszczowej dla
działek o numerach ewidencyjnych 76/11; 76/13 położonych w Cerekwicy

1. Ścieki wprowadzane do kanalizacji deszczowej muszą odpowiadać warunkom określonym w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zmianami) wraz z jej rozporządzeniami wykonawczymi.
2. Miejsce podłączenia: kanalizacja deszczowa działka nr ewidencyjny 76/11 w Cerekwicy, oznaczono symbolem S1 (załącznik graficzny do warunków).
3. Studzienkę przyłączeniową należy przebudować oraz wymienić na betonową o średnicy \varnothing 1000mm.
4. Przyłącze należy wykonać z rur PVC-U o średnicy maksymalnej \varnothing 200 mm.
5. Studzienkę rewizyjną należy zaopatrzyć w stopnie /pochwyty lub kłamry złazowe.
6. Studzienkę przyłączeniową oraz pozostałe studzienki rewizyjne należy wyposażyć we włazy typu ciężkiego o średnicy 600mm oraz płyty odciążeniowe i zapewnić możliwość kontroli w nieograniczony sposób przez zarządcę sieci kanalizacji deszczowej.



7. Wpusty uliczne wykonać z elementów betonowych i żelbetowych o średnicy DN500mm, z osadnikiem 1,00 m oraz typową skrzynką żeliwną klasy D400.
8. Warunki techniczne są ważne 2 lata od daty ich wydania.

Z poważaniem,


Złoty Wójt
mgr inż. Andrzej Klepiński
ZASTĘPCA WÓJTY

Otrzymują:


1. Adresat.

2. A/a.

Sprawę prowadzi:

Leopold Wiorek

tel.: 61 8 960 625



62527