



Kołaczkowo, dn. 09.05.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Remont dachu i elewacji w zabytkowym Pałacu Reymonta w Kołaczkwie – nr ref. FEZP.271.8.2024

Działając zgodnie z art. 284 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że w toku przedmiotowego postępowania do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), o wskazanej niżej treści:

Pytanie 1.

Zamawiający przewiduje częściowe wykorzystanie płytek z łupka do ponownego ułożenia. Mając na uwadze fakt, iż łączenie różnych partii łupka, z odzysku oraz nowo dostarczonego, nie daje gwarancji uzyskania takiego samego odcienia, wnosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający jest świadomy takiej sytuacji. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody na taką możliwość, wnosimy o potwierdzenie, iż łupek w całości należy dostarczyć jako nowy, bez ułożenia łupka z odzysku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że oceny przydatności płytek z łupka dokona Komisja konserwatorska. Zamawiający zaleca wycenę całości nowego łupka.

Pytanie 2.

Zamawiający przewiduje wymianę deskowania dachu na styk w ilości 30%. Na podstawie dokonanych oględzin należy przyjąć, iż wymianie powinna podlegać całość deskowania dachu na styk.

Odpowiedź:

Deska na dachu strychu jest częścią oryginalnej konstrukcji. WUOZ nie dopuści do wymiany w 100 % konstrukcji.

Wójt Gminy Kołaczkowo
Mariusz Gomulski