


| SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE W SIECI TN-S | OCHRONA DODATKOWA ZAB. RÓŻNICOWOPRĄDOWE |
|---|---|

| LEGENDA | |
|---|---|
| | Tablica elektryczna |
| | Kaseta podłogowa wyposażona w gniazda RJ45 i elektryczne |
| / | Gniazdo elektryczne z bolcem pojedyncze/ n-krotne 1P+N+PE / Nx(1P+N+PE), 16A, 230V, IP20, pt, system 45x45 |
| | Gniazdo elektryczne hermetyczne z bolcem pojedyncze 1P+N+PE, 16A, 230V, IP44, pt, system 45x45 |
| | Gniazdo elektryczne trójfazowe 16A, 230/400V |
| / | Wypust kablowy 1-faz (3-przewodowy) / 3-faz (5-przewodowy) do zasilania odbiornika instalowanego na stałe |
| | Trasa w posadzce, rurki giętkie RKGL |
| | Korytko kablowe metalowe siatkowe, H=6cm, 100-200mm dla kabli elektrycznych |

UWAGA:
1. Wypusty kablowe zakończyć pozostawiając zapas kabla min. 1m.
2. Kable i przewody prowadzić w drabinkach, korytach, rurkach, uchwytach kablowych, podtynkowo. Wszystkie zejścia instalacji wykonać w rurkach instalacyjnych o średnicy dostosowanej do przekroju przewodu.
3. Kable prowadzić w dedykowanych korytkach, po wskazanych trasach koryt pod spodem lub obok koryta dla instalacji elektrycznych.




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Jedn. projektowa: **TEKTONIKA ARCHITEKCI** Sp. z o.o. Sp.k. | | 31-144 KRAKÓW, ul. BISKUPIA 14/10 TEL./FAX: (12) 412 48 14, www.tektonika.eu.pl | | |
| Inwestor: SIEC BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT TECHNOLOGII MATERIAŁÓW ELEKTRONICZNYCH, KRAJOWY NR IDENTYFIKACYJNY 000039025, UL. WÓLCZYŃSKA 133, 01-919 WARSZAWA | | | | Faza proj: PBW |
| Temat: PRZEBUDOWA BUDYNKU LABORATORYJNEGO NR 8, W OBRĘBIE POMIESZCZENIA NR 216 WRAZ Z BUDOWĄ TOWARZYSZĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, NA DZIAŁCE EWIDENCYJNEJ NR 69/12 Z OBRĘBU 7-11-11 PRZY ULICY WÓLCZAŃSKIEJ 133 NA TERENIE DZIELNICY BIELANY W WARSZAWIE | | Rysunek: PLAN INSTALACJI SIŁY I GNIAZD RZUT PIĘTRA 2 BUDYNEK 8 POM. 216 | | Nr rys: E-4.1<br>Nr rewizji: - |
| Branża: | INSTALACJE ELEKTRYCZNE | Nr uprawnień: | Podpis: | Skala: 1:100 |
| Główny projektant: | dr inż. MARCIN BAJEK | PDK/0045/POOE/14 | | |
| Opracował: | | | | Data: 2020 LIPIEC |
| Sprawdzający: | mgr inż. JAROSŁAW BUBAK | MAP/0045/POOE/13 | | |