

LEGENDA

- proj. przewody wody zimnej
- proj. przewody wody ciepłej
- proj. przewody wody cyrkulacyjnej
- proj. przewody wody zmieszanej
- proj. przewody wody demi
- proj. kanalizacja sanitarna
- proj. kanalizacja sanitarna prowadzona pod stropem I piętra
- proj. kanalizacja technologiczna
- proj. kanalizacja technologiczna prowadzona pod stropem I piętra

UWAGI DOT. MONTAŻU ARMATURY

Montaż zaworów wykonać zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji. W najwyższych punktach przewodów/pionów instalacji zastosować odpowietrzniki automatyczne 1/2" poprzedzone zaworami stopowymi 1/2". W najniższym punkcie zamontować zawory spustowe kulowe DN 15.
Zawór spustowy zabezpieczyć przed możliwością przypadkowego otwarcia.

IZOLACJE

Wymagana grubość i przewodność izolacji cieplnej przewodów i komponentów wg WT 2002

UWAGA

Rysunki rozpatrywać łącznie z opisem oraz innymi opracowaniami branżowymi

Inwestor Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych 01-919 Warszawa ul. Wólczańska 133	Jedn. projektowa: TEKTONIKA ARCHITEKCI Sp. z o.o. Sp.k. 31-144 KRAKÓW, ul. BISKUPIA 14/10 TEL./FAX: (12) 412 48 14, www.tektonika.eu.pl	Temat: Modernizacja pomieszczenia 216 w budynku nr 8 Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych	Data: 07.2020 r.	Tytuł rysunku: WOD-KAN- RZUT	Skala: 1:50