



Norway
grants

MIASTO ŁOMŻA
URZĄD MIEJSKI
18-400 Łomża
Stary Rynek 14

WGK.271.1.2024

Łomża, dnia 08.02.2024 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście Łomża w ramach projektu „Łomża – Miasto, w którym żyję i pracuję”**”, nr sprawy: **WGK.271.1.2024**.

Zamawiający, Miasto Łomża działając na podstawie art. 284 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej „SWZ”:

Pytanie nr 1

Zwracamy uwagę, że wymagany kształt oprawy parkowej mocno ogranicza pole widzenia czujki zamontowanej w oprawie. Filary oprawy na których opiera się komora oprawy mają negatywny wpływ na zasięg i pole widzenia czujnika. Takie rozwiązanie może przysporzyć problemów eksploatacyjnych i użytkowych w przyszłości.

W związku z powyższym Czy Zamawiający dopuści oprawę parkową z czujnikiem ruchu zamontowanym na słupie? Pole widzenia czujnika ruchu zamontowanego na słupie nie będzie ograniczone przez konstrukcję oprawy, a pole widzenia czujnika i niezawodność pracy będzie zwiększona.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na montaż czujnika ruchu na słupie i podtrzymuje zapis SWZ zawarty w treści załącznika nr 9 do SWZ „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia” w pkt. 2.2 „Szczegółowe wymagania techniczne związane z oprawami oświetleniowymi typu LED” w odniesieniu do opraw parkowych w następującym zakresie: „*Oprawa wyposażona w czujnik detekcji ruchu m.in. czujnik PIR (ang. Passive Infra Red - pasywny czujnik podczerwieni) lub czujnik radarowy umożliwiający zrealizowanie oświetlenia adaptacyjnego (dotyczy ul. Grobla Jednaczewskiej). Czujniki detekcji ruchu (PIR lub radarowe) należy zastosować w co 5-tej oprawie parkowej.*”.

Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany treści SWZ, są integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców. Tym samym, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić je, składając oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie w/w zadania.

Z up. Prezydenta Miasta

Piotr Serdyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA