

Dąbrowa, dnia 27 września 2021r.

ZP.271.9.1.2021

Postępowanie: „Remont drogi gminnej przez las, kierunek Szczepanowo – Wiktorowo – Wójcin, od km 0+000 do km 0+400, dł. 0,400 km, działka nr 91”, ID 508424

Na podstawie rozdziału IX pkt 12 i 13 Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający udostępnia treść zapytań i wyjaśnień do SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego

Treść zapytania:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego do wykonania podbudowy oraz umocnienia poboczy.

Odpowiedz:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego do wykonania podbudowy oraz umocnienia poboczy.

Z up. Wójta
Andrzej Konieczka
Zastępca Wójta