
Proj. studnia ø 1000 wg odrębnego opracowania
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=194,30
Proj studnia kanalizacyjna DN 400 mm

Poziom porównawczy 182,00 m n.p.m.

	S8		Sp1
Rzędna terenu projektowanego	195,20		195,20
Rzędna terenu istniejącego	195,20		195,20
Rzędna dna kanału	193,20		193,28
Zagłębienie dna kanału [m]	2,00		1,92
Odległości [m]		4,00	
Średnice, materiał / Spadek		PVC-U_SDR34_I 160×4,7 / 20,0 ‰	
Długość trasy [m]	0,00		4,00


Proj. studnia ø 1000 wg odrębnego opracowania
Proj. wod. ø110 Ro=193,60
Proj studnia kanalizacyjna DN 400 mm

Poziom porównawczy 182,00 m n.p.m.

	S8		Sp2
Rzędna terenu projektowanego	195,20		195,20
Rzędna terenu istniejącego	195,20		195,20
Rzędna dna kanału	193,20		193,40
Zagłębienie dna kanału [m]	2,00		1,80
Odległości [m]		9,90	
Średnice, materiał / Spadek		PVC-U_SDR34_I 160×4,7 / 20,2 ‰	
Długość trasy [m]	0,00		9,90


Proj. studnia ø 425 wg odrębnego opracowania
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=194,00
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=194,00

Poziom porównawczy 182,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	194,90		194,90
Rzędna terenu istniejącego	194,90		194,90
Rzędna dna kanału	192,91		193,40
Zagłębienie dna kanału [m]	1,99		1,50
Odległości [m]		4,00	
Średnice, materiał / Spadek		PVC-U_SDR34_I 160×4,7 / 122,4 ‰	
Długość trasy [m]	0,00		4,00
	S6		Sp3


Proj. studnia ø 1000 wg odrębnego opracowania
Proj. wod. ø110 Ro=193,10
Proj studnia kanalizacyjna DN 400 mm

Poziom porównawczy 182,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	194,70		194,70
Rzędna terenu istniejącego	194,70		194,70
Rzędna dna kanału	192,75		192,95
Zagłębienie dna kanału [m]	1,95		1,75
Odległości [m]		10,00	
Średnice, materiał / Spadek		PVC-U_SDR34_I 160×4,7 / 20,0 ‰	
Długość trasy [m]	0,00		10,00
	S5		Sp4


Proj. studnia ø 1000 wg odrębnego opracowania
Proj. wod. ø110 Ro=193,10
Proj studnia kanalizacyjna DN 400 mm

Poziom porównawczy 182,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	194,70		194,70
Rzędna terenu istniejącego	194,70		194,70
Rzędna dna kanału	192,75		192,95
Zagłębienie dna kanału [m]	1,95		1,75
Odległości [m]		10,30	
Średnice, materiał / Spadek		PVC-U_SDR34_I 160×4,7 / 19,4 ‰	
Długość trasy [m]	0,00		10,30
	S5		Sp5


Proj. studnia ø 425 wg odrębnego opracowania
Proj. wod. ø110 Ro=193,10
Proj studnia kanalizacyjna DN 400 mm

Poziom porównawczy 182,00 m n.p.m.

	S4		Sp6
Rzędna terenu projektowanego	194.65		194.60
Rzędna terenu istniejącego	194.65		194.60
Rzędna dna kanału	192.61		192.80
Zagłębienie dna kanału [m]	2.04		1.80
Odległości [m]		9,50	
Średnice, materiał / Spadek		PVC-U_SDR34_I 160×4,7 / 20,0 ‰	
Długość trasy [m]	0.00		9.50


Proj. studnia ø 1000 wg odrębnego opracowania
istn. kabel energ. NN ø20 Ro=194,00
Proj studnia kanalizacyjna DN 400 mm

Poziom porównawczy 182,00 m n.p.m.

	S3		Sp7
Rzędna terenu projektowanego	194.90		194.90
Rzędna terenu istniejącego	194.90		194.90
Rzędna dna kanału	192.45	193,11	193.20
Zagłębienie dna kanału [m]	2.45	1,79	1.70
Odległości [m]		4,50	
Średnice, materiał / Spadek		PVC-U_SDR34_I 160×4,7 / 20,0 ‰	
Długość trasy [m]	0.00		4.50


Proj. studnia ø 1000 wg odrębnego opracowania
Proj. wod. ø110 Ro=193,20
Proj studnia kanalizacyjna DN 400 mm

Poziom porównawczy 182,00 m n.p.m.

	S3		Sp8
Rzędna terenu projektowanego	194.90		194.80
Rzędna terenu istniejącego	194.90		194.80
Rzędna dna kanału	192.45		192.65
Zagłębienie dna kanału [m]	2.45		2.15
Odległości [m]		9,50	
Średnice, materiał / Spadek		PVC-U_SDR34_I 160×4,7 / 21,1 ‰	
Długość trasy [m]	0.00		9.50


Proj. studnia ø 425 wg odrębnego opracowania
Proj studnia kanalizacyjna DN 400 mm

Poziom porównawczy 182,00 m n.p.m.

	S2		Sp9
Rzędna terenu projektowanego	194,90		194,90
Rzędna terenu istniejącego	194,90		194,90
Rzędna dna kanału	192,45 192,91		193,00
Zagłębienie dna kanału [m]	2,45 1,99		1,90
Odległości [m]		4,50	
Średnice, materiał / Spadek		PVC-U_SDR34_I 160×4,7 / 20,0 ‰	
Długość trasy [m]	0,00		4,50


Proj. studnia ø 425 wg odrębnego opracowania
Proj. wod. ø110 Ro=193,30
Proj studnia kanalizacyjna DN 400 mm

Poziom porównawczy 182,00 m n.p.m.

	S1		Sp10
Rzędna terenu projektowanego	194,90		194,80
Rzędna terenu istniejącego	194,90		194,80
Rzędna dna kanału	192,30 192,70		192,90
Zagłębienie dna kanału [m]	2,60 2,20		1,90
Odległości [m]		9,50	
Średnice, materiał / Spadek		PVC-U_SDR34_I 160×4,7 / 21,1 ‰	
Długość trasy [m]	0,00		9,50


Proj. studnia ø 1000 wg odrębnego opracowania
Proj. wod. ø110 Ro=193,40
Proj studnia kanalizacyjna DN 400 mm

Poziom porównawczy 182,00 m n.p.m.

	S9		Sp11
Rzędna terenu projektowanego	194,90		194,90
Rzędna terenu istniejącego	194,90		194,90
Rzędna dna kanału	192,45 192,86		193,06
Zagłębienie dna kanału [m]	2,45 2,04		1,84
Odległości [m]		9,40	
Średnice, materiał / Spadek		PVC-U_SDR34_I 160×4,7 / 21,3 ‰	
Długość trasy [m]	0,00		9,40


Proj. studnia ø 425 wg odrębnego opracowania
Proj. wod. ø110 Ro=193,60
Proj studnia kanalizacyjna DN 400 mm

Poziom porównawczy 182,00 m n.p.m.

	S10		Sp12
Rzędna terenu projektowanego	194.90		195,10
Rzędna terenu istniejącego	194.90		195,10
Rzędna dna kanału	192.45 192,99		193,20
Zagłębienie dna kanału [m]	2.45 1,91		1,90
Odległości [m]		9,80	
Średnice, materiał / Spadek		PVC-U_SDR34_I 160×4,7 / 21,4 ‰	
Długość trasy [m]	0.00		9,80


Proj. studnia ø 1000 wg odrębnego opracowania
Proj. wod. ø110 Ro=193,70
Proj studnia kanalizacyjna DN 400 mm

Poziom porównawczy 182,00 m n.p.m.

	S11		Sp13
Rzędna terenu projektowanego	194.90		195,30
Rzędna terenu istniejącego	194.90		195,30
Rzędna dna kanału	192.45 193,26		193,46
Zagłębienie dna kanału [m]	2.45 1,64		1,84
Odległości [m]		9,80	
Średnice, materiał / Spadek		PVC-U_SDR34_I 160×4,7 / 20,4 ‰	
Długość trasy [m]	0.00		9,80


Proj. studnia ø 1000 wg odrębnego opracowania
Proj. wod. ø110 Ro=194,18
Proj studnia kanalizacyjna DN 400 mm

Poziom porównawczy 182,00 m n.p.m.

	S12		Sp14
Rzędna terenu projektowanego	195.70		195,80
Rzędna terenu istniejącego	195.70		195,80
Rzędna dna kanału	193.71		193,91
Zagłębienie dna kanału [m]	1.99		1,89
Odległości [m]		9,80	
Średnice, materiał / Spadek		PVC-U_SDR34_I 160×4,7 / 20,4 ‰	
Długość trasy [m]	0.00		9,80


Proj. studnia ø 1000 wg odrębnego opracowania
Proj. kan. san. ø90 Rd=194,41
Proj studnia kanalizacyjna DN 400 mm

Poziom porównawczy 182,00 m n.p.m.

	S12		Sp15
Rzędna terenu projektowanego	195,70		195,70
Rzędna terenu istniejącego	195,70		195,70
Rzędna dna kanału	193,71		193,80
Zagłębienie dna kanału [m]	1,99		1,90
Odległości [m]		4,30	
Średnice, materiał / Spadek		PVC-U_SDR34_I 160×4,7 / 20,9 ‰	
Długość trasy [m]	0,00		4,30


Proj. studnia ø 425 wg odrębnego opracowania
Proj. kan. san. ø90 Rd=194,41
Proj studnia kanalizacyjna DN 400 mm

Poziom porównawczy 182,00 m n.p.m.

	S13		Sp16
Rzędna terenu projektowanego	195,90		195,90
Rzędna terenu istniejącego	195,90		195,90
Rzędna dna kanału	193,98		194,07
Zagłębienie dna kanału [m]	1,92		1,83
Odległości [m]		4,20	
Średnice, materiał / Spadek		PVC-U_SDR34_I 160×4,7 / 21,4 ‰	
Długość trasy [m]	0,00		4,20


Proj. studnia ø 1000 wg odrębnego opracowania
Proj. wod. ø110 Ro=194,70
Proj studnia kanalizacyjna DN 400 mm

Poziom porównawczy 182,00 m n.p.m.

	S14		Sp17
Rzędna terenu projektowanego	196,40		196,30
Rzędna terenu istniejącego	196,40		196,30
Rzędna dna kanału	194,40		194,60
Zagłębienie dna kanału [m]	2,00		1,70
Odległości [m]		9,80	
Średnice, materiał / Spadek		PVC-U_SDR34_I 160×4,7 / 20,4 ‰	
Długość trasy [m]	0,00		9,80

Tytuł rysunku	Profile przyłaczy kanalizacyjnych		
Temat opracowania	Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w miejscowości Gorzów Śląski dz. 2076/21, 2076/20, 2076/19 2076/18, 2076/17, 2076/16, 2076/15, 2076/14, 2076/13, 2076/12 2076/11, 2076/10, 2076/9, 2076/8, 2076/7, 2076/6, 2076/5, 2076/4		
Inwestor	Artur Dzierżoń ul. Piaskowa 10, 46 - 310 Gorzów Śląski		
Usługi Techniczno Budowlane "AGSAN" mgr inż. Agnieszka Łęgosz Stawki Cieciułowskie 17a 46-325 Rudniki tel. 721 340 265, 604 248 410			
Opracował	mgr inż. Daniel Wiskulski Nr Upr OPL/0744/OWOS/11	Podpis	Nr rys. 3
Projektant	mgr inż. Agnieszka Łęgosz Nr Upr OPL/1617/PBS/18	Podpis	Skala --- Data 20.11.2023