


SWZ w postępowaniu na wyłonienie Wykonawcy na przebudowę i remont pomieszczeń na potrzeby sali śniadaniowej wraz z zapleczem z uwzgl. zaleceń ekspertyzy p.poż. w budynku Bursy przy ul. Garbarskiej 7A w Krakowie.

Nr sprawy: 80.272.479.2023

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIwersytetu Jagiellońskiego ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków tel. +48 12 663-39-03 e-mail: bjzp@uj.edu.pl https://www.uj.edu.pl ; https://www.przetargi.uj.edu.pl	
--	---

Kraków, dnia 15.01.2024 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 275 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), którego przedmiotem jest na wyłonienie na przebudowę i remont pomieszczeń na potrzeby sali śniadaniowej wraz z zapleczem z uwzgl. zaleceń ekspertyzy p.poż. w budynku Bursy przy ul. Garbarskiej 7A w Krakowie.

Pytania i odpowiedzi do SWZ

Szanowni Państwo,

Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie 5:

Witam, po wizji lokalnej chciałbym zapytać:

Czy w oknach przeznaczonych do renowacji zakłada się wymianę pękniętych szyb na szyby walcowane na zimno czy zwykłe ??

Odpowiedź 5:

W oknach przeznaczonych do renowacji należy wymienić pęknięte szyby na szyby lane walcowane surowe.

Pytanie 6:

Czy należy przyjąć renowację z wymianą szklenia drzwi, które zostały wyznaczone do przeniesienia ??

Odpowiedź 6:

Tak, należy przewidzieć wymianę pękniętej szyby w drzwiach przeznaczonych do przeniesienia i konserwacji.

Pytanie 7:

Prosimy o wskazanie w jaki sposób inwestor przewiduje prowadzenie przewodów przeciwpożarowych przewidzianych do montażu w części wyremontowanej obiektu ??

Odpowiedź 7:

Zamawiający przewiduje prowadzenie wszystkich przewodów zgodnie z zatwierdzonym Projektem Architektoniczno-Budowlanym oraz Projektem Technicznym stanowiącym Załącznik A do niniejszego postępowania z dopuszczeniem rozwiązania wskazanego w pytaniu nr 3.

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ stanowią jej integralną część i wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert.

Nowy termin otwarcia ofert: 18.01.2024

Nowy termin składania ofert: 18.01.2024

Z poważaniem,
Anna Dymowska