



FN.272.15.2024.ŁG

Szczecin, 26 marca 2024 r.

Wykonawcy wszyscy

Dotyczy: zamówienie w trybie zapytania ofertowego pn. „Prace zabezpieczające Pałac w Iglicach – etap I”

Zamawiający - Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie przekazuje treść zapytania Wykonawcy z dnia 26.03.2024 r. wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie 1: Pkt. 1 opisu robót - wieżyczki. W opisie zamówienia występuje zadanie związane z prowizorycznym zabezpieczeniem wieżyczek. Nie występuje ono jednak w przedmiarze robót. Na obecną chwilę nie widzimy możliwości zabezpieczenia jednej z wieżyczek z uwagi na jej stan techniczny. Czy zamawiający przewiduje realizację tego zadania i uzupełnienie przedmiaru?

Odpowiedź 1: Zamawiający przewiduje realizację zabezpieczenia prowizorycznego wieżyczek i rozumie przez to działanie Wykonawcy polegające na przeprowadzeniu prac zabezpieczających wieże przed ich zawaleniem np. za pomocą wzmocnienia ich odeskowaniem i ofoliowania. Wykonawca winien samodzielnie ocenić koszty tych prac i uwzględnić je w ofercie.

W związku z udzieleniem odpowiedzi na te pytanie, które ma charakter istotny dla Wykonawców, Zamawiający zmienia termin składania ofert i ich otwarcia o 2 dni, tj. przesuwając go z 27.03.2024 r. na 29.03.2024 r. bez zmiany godzin.

Podpis elektroniczny
Tomasz Wolender
Zachodniopomorski Wojewódzki
Konservator Zabytków