



WODOCIĄGI
Miasta Krakowa

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna

Adres: ul. Senatorska 1, 30-106 Kraków. Centrala: +48 12 42 42 300, fax: +48 12 42 42 322, nr alarmowy: 994

e-mail: biuro@wodociagi.krakow.pl, www.wodociagi.krakow.pl

ITT.6222.2245.2022

Kraków, dnia 11 stycznia 2023 r.

Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci:

Gmina Miejska Kraków
Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków

Pełnomocnik:

Szanowny Pan Jarosław Tabor
Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

Dot. przyłącza wodociągowego

Wodociągi Miasta Krakowa Spółka Akcyjna (dalej WMK S.A.) działając na podstawie art. 19a Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 2028), w odpowiedzi na wniosek z dnia 8 grudnia 2023 r., ustala następujące warunki przyłączenia do sieci wodociągowej **projektowanego źródła wody pitnej z dystrybutorem do napełniania butelek oraz poidelkiem dla zwierząt na działce nr 224 obr. 42 j.ew. Krowodrza przy ul. Białoprądnickiej w Krakowie.**

1. WARUNKI ZABEZPIECZENIA SIECI UZBROJENIA TERENU

Po terenie rozpatrywanej działki nr 224 obr. 42 j.ew. Krowodrza, wzdłuż jej zachodniej granicy przebiega sieć wodociągowa DN 300mm. Na trasie przebiegu sieci wodociągowej winien pozostać technologiczny pas terenu, wolny od obiektów budowlanych i zadrzewień, o szerokości 1,0 m (licząc od krawędzi przewodu po obu jego stronach).

Prezes Zarządu: Piotr Ziętara,

Wiceprezesa Zarządu: Paweł Senderek, Janusz Wesołowski, Członkowie Zarządu: Katarzyna Jachymska, Wojciech Szczepanik, Mariusz Szubra
Krajowy Rejestr Sądowy, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, Wydział XI Gospodarczy, Nr KRS: 0000057956, NIP: 6750000065, Regon: 350720714,
Kapitał zakładowy: 232 117 000,00 zł w całości opłacony, Bank Pekao S.A. I O/Kraków, konto: 43 1240 1431 1111 0000 1045 3324, BDO: 000007387

2. WARUNKI DOSTAWY WODY

- 2.1. Dostawa wody w ilości $Q_{d\dot{s}r} = 0,1 \text{ m}^3/\text{d}$ możliwa jest z ww. sieci wodociągowej DN 300mm biegnącej po terenie rozpatrywanej działki (opisanej w punkcie 1). Sieć ta pracuje w strefie zasilania w wodę o rzędnej linii ciśnień wynoszącej średnio 250,00m n.p.m. Przyłączenie przedmiotowego źródła wody pitnej do ww. sieci wodociągowej wymaga budowy przyłącza wodociągowego.
- 2.2. Wodomierz główny zainstalować w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie rozpatrywanej działki, możliwie blisko sieci. Bezpośrednio za zaworem za wodomierzem głównym należy zamontować odpowiedni zespół zabezpieczający przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci wodociągowej, dostosowany do rodzaju urządzeń i wyposażenia instalacji wodociągowej (norma PN-EN 1717: 2003).
- 2.3. Studnia wodomierzowa (która stanowić będzie własność i pozostanie w eksploatacji odbiorcy usług) winna spełniać warunki szczelności, być zabezpieczona przed napływem wód opadowych, posiadać klamry żłazowe z materiału odpornego na korozję oraz otwór włazowy o średnicy nie mniejszej niż 600 mm, zaopatrzony w podwójne pokrywy, z których wierzchnia powinna być dostosowana do przewidywanego obciążenia ruchem pieszym lub kołowym (w przypadku lokalizacji studzienki wodomierzowej na terenie drogi dojazdowej). Miejsce lokalizacji studni wodomierzowej winno być oznaczone w sposób trwały. Studnia wodomierzowa winna posiadać przejścia szczelne przez ściany, umożliwiające przeprowadzenie przewodów wodociągowych przy zapewnieniu warunków szczelności.
- 2.4. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości wody do spożycia, rozwiązania techniczne w zakresie zasilania w wodę źródła winny gwarantować wymianę wody w przyłączy i instalacji wodociągowej z minimalną częstotliwością raz na dobę, np. poprzez zastosowanie elektrozaworu. Ponadto źródło należy wyposażyć w elementy instalacji, które umożliwią odprowadzanie nadmiaru wody oraz jego całkowite opróżnienie na czas dłuższego nieużytkowania (np. w okresie zimowym).
- 2.5. Zasady planowania przyłącza wodociągowego (przebieg, parametry, materiał, dobór średnicy wodomierza głównego) oraz sposób jego realizacji (w tym zainstalowania zestawu wodomierza głównego) przewidzieć zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozdziale V.1 opracowania pn. „Wytyczne eksploatacyjne w zakresie projektowania, realizacji i odbiorów urządzeń i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych”, które dostępne jest na stronie internetowej www.wodociagi.krakow.pl.

3. WARUNKI FORMALNE

- 3.1. Niniejsze warunki przyłączenia do sieci stanowią wyłącznie zapewnienie zdolności posiadanych przez WMK S.A. urządzeń wodociągowych do świadczenia usług w zakresie dostawy wody w ilości podanej powyżej. Warunki te nie naruszają praw własności osób trzecich. Realizacja przyłączenia do sieci wymaga posiadania prawa do dysponowania terenem na cele budowlane. Uzyskanie tego prawa leży w gestii podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci.
- 3.2. Na trasie przebiegu przyłącza winien pozostać technologiczny pas terenu, wolny od obiektów budowlanych i zadrzewień, o szerokości 1,0 m (licząc od krawędzi przewodu po obu jego stronach).

- 3.3. Przyłączenie do sieci wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz niniejszymi warunkami przyłączenia do sieci.
- 3.4. W celu weryfikacji zgodności przyłączenia do sieci z niniejszymi warunkami oraz określenia możliwości eksploatacji przyłącza przez Wodociągi Miasta Krakowa, przed przystąpieniem do robót zaleca się przedłożyć w WMK S.A. 2 egz. dokumentacji zawierającej:
- plan sytuacyjny, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 2351) z trasą przyłącza,
 - dobór parametrów przyłącza wraz z obliczeniami ciśnienia wymaganego dla zaopatrzenia w wodę obiektu,
 - profil przyłącza wodociągowego,
 - schemat montażu zestawu wodomierza głównego w studni wodomierzowej,
- Dokumentację tą wraz z wnioskiem złożyć w Centrum Obsługi Mieszkańców WMK S.A. (Kraków, ul. Senatorska 9) w godzinach 7⁰⁰-17⁰⁰ (poniedziałek) oraz 7⁰⁰-15⁰⁰ (wtorek – piątek).
- 3.5. Przed przystąpieniem do wykonywania robót, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci winna złożyć w Centrum Obsługi Mieszkańców WMK S.A. (Kraków, ul. Senatorska 9) pisemny wniosek o przeprowadzenie czynności odbiorowych.
- 3.6. Nie spełnienie wymagań zawartych w niniejszych warunkach przyłączenia do sieci, może skutkować odmową odbioru przyłącza przez WMK S.A., a co za tym idzie odmową przyłączenia do sieci.

4. INFORMACJE DODATKOWE

- 4.1. Dane dotyczące sieci oraz przyłączy będących w posiadaniu WMK S.A. można uzyskać w Centrum Obsługi Mieszkańców Wodociągów Miasta Krakowa (Kraków, ul. Senatorska 9).
- 4.2. Przesłane materiały zatrzymujemy do celów służbowych.

Niniejsze warunki przyłączenia do sieci ważne są dwa lata od daty wydania.

Otrzymują:

1. Adresat - 2 egz.
2. ITT - aa (O/48141/2022)

Opracował: Marcin Hojnacki

SPECJALISTA
mgr inż. Marcin Hojnacki
