



OLEŚNICA



**SDM**

SEKCJA DRÓG MIEJSKICH  
w OLEŚNICY

56-400 OLEŚNICA  
ul. Krzywoustego 31c  
tel. (071) 788 94 16  
tel./fax (071) 788 94 17  
e-mail: biuro@sdm.olesnica.pl

**ZP.261.10.2023**

**Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej nr 102291D w ul. Mokrej na odcinku od ul. Jastrzębiej do ul. Wiejskiej**

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający - Gmina Miasto Oleśnica - Sekcja Dróg Miejskich, ul. B. Krzywoustego 31 c, wyjaśnia co następuje:

#### **Pytanie 1:**

Czy Zamawiający dopuści zmianę typu masy na warstwę ścieralną na ciągu pieszo-rowerowym z SMA 8 na AC8 S ( WT2 z 2014 r.). Mieszanki SMA są mieszankami grysowymi o porowatej fakturze nawierzchni a w celu zwiększenia ich szorstkości należy stosować posypkę z grysu 2-4 mm. Według naszej opinii beton asfaltowy będzie lepszym rozwiązaniem ze względu na komfort użytkowania.

#### **Odpowiedź na pytanie 1:**

W Specyfikacji Warunków Zamówienia w Rozdziale III. Opis przedmiotu zamówienia w pkt 3) w tabeli przedstawiającej podstawowy zakres inwestycji, Zamawiający wskazał, iż dopuszcza możliwość zmiany nawierzchni ścieralnej na ciągu pieszo-rowerowym.

#### **Pytanie 2:**

Czy Zamawiający dopuści zmianę typu masy na warstwę ścieralną na jezdni z SMA 11 na AC 11S dla ruchu KR3?

#### **Odpowiedź na pytanie 2:**

Zamawiający dopuszcza zmianę typu masy na warstwę ścieralną na jezdni ul. Mokrej z SMA11 na AC 11s dla ruchu KR3.

Zamawiający informuje, iż wyjaśnienia i zmiany SWZ ujęte w niniejszym piśmie stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców.

#### Otrzymuje:

- 1.Strona postępowania
2. A/a

