

ul. A. Świętochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warmiński

tel. +48 89 767 85 00
www.lidzbarkw.pl
um@lidzbarkw.pl

Lidzbark Warmiński, 2024-04-04

RTiL.271.7.5.2024

Według rozdzielnika

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania: „Przebudowa ulicy Wiosennej wraz z infrastrukturą techniczną w Lidzbarku Warmińskim”
Znak Sprawy: RTiL.271.7.2024

Działając zgodnie z art.284 ust.6 stawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, zwanej dalej „Zamawiającym”, zawiadamiam iż w dniu 03.04.2024 r. jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z pismem o udzielenie wyjaśnień treści SWZ.

Poniżej przedstawiam treść zapytań zawartych w piśmie wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami.

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z mieszanki C50/30 o uziarnieniu 0-31,5?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie podbudowy z mieszanki C50/30 o uziarnieniu 0-31,5.

Pytanie 2: Według projektu stałej organizacji ruchu, należy zamontować 1 próg zwalniający natomiast w przedmiarze jest ich aż 8. Proszę o weryfikację danych.

Odpowiedź: Należy zamontować jeden próg zwalniający. Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót.

Pytanie 3: Proszę o dodanie pozycji przedmiarowych na regulację istniejących studni kanalizacji deszczowych i innej infrastruktury zlokalizowanej na terenie planowanej inwestycji.

Odpowiedź: Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót.

Pytanie 4: Proszę o dodanie pozycji przedmiarowej na włączenia wpustów do istniejących studni kanalizacji deszczowej.

Odpowiedź: Zamawiający załącza skorygowany przedmiar robót.

Pytanie 5: Proszę o potwierdzenie konieczności montażu 9 odbojnic/barier dla ochrony latarni oświetleniowych. Proszę o podanie wymogów dla odbojnic/barier.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza konieczność montażu 9 odbojnic / barier dla ochrony latarni oświetleniowych o parametrach:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| - wykonane z rur o średnicy 60,3 mm | - wysokość po montażu 800 mm |
| - wymiar wewnętrzny 500 mm x 500 mm | - kolor: żółte, czarne pasy z folii odblaskowej |
| - powłoka: ocynk ogniowy | - sposób montażu zależny od warunków terenowych: przykręcane/do wbetonowania |

Niniejsze wyjaśnienia stanowią doprecyzowanie zapisów SWZ, które należy wziąć pod uwagę przy sporządzaniu oferty. Zmianie nie ulega ogłoszenie o zamówieniu.

Zatwierdził

Z up. BURMISTRZA
Tomasz Nykiel
Z-ca Burmistrza