

USUNIĘCIA USTEREK LUB ZANIEDBAŃ W STANIE TECHNICZNYM URZĄDZEŃ
GRZEWCZO - KOMINOWYCH GROŻĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWEM POWSTANIA
POŻARU I ZATRUCIA.

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. z 2019r. poz. 67/ oraz w oparciu o ustawę - prawo budowlane z dnia 07.VII.1994r. /Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm./ zawiadamiam, że w czasie czyszczenia /sprawdzania w dniu 18.07.2023r. przewodów kominowych w budynku przy ulicy Śląska 37/5 Grzesiuk w Katowicach należącym do K.Z.G.M. - O.E.B. Nr 5

nr poz.	Rodzaj zalecenia w myśl podst. prawnej
	Istnieje możliwość zainstalowania pieca C.O. gaz z zamkniętą komorą spalania w kuchni.
	Z A L E C E N I A
1.	W kuchni zlikwidować obecny piec kuchenny węglowy i do zwolnionego przewodu kominowego podłączyć piec C.O. gaz z zamkniętą komorą spalania /patrz: szkic/.
2.	Do przewodu kominowego spalinowego od pieca C.O gaz zabudować na całej długości nowy wkład kwasoodporny powietrzno-spalinowy w miejsce wkładu obecnego /przewód ten posiada uskok/.
3.	Dla pomieszczenia kuchni należy zaprojektować i wybudować brakujący przewód kominowy wentylacyjny i wyprowadzić go ponad dach budynku.
4.	W oknach stosować mikrowentylację, która umożliwi stały napływ powietrza zewnętrznego potrzebnego do prawidłowego ciągu w przewodach kominowych.
5.	Po wykonaniu ww. zaleceń zgłosić ponownie celem wydania opinii końcowej.

P.O. KIEROWNIKA ZAKŁADU
Mistrz Kominiański
Upr. nr 19/62



Paweł Kula

podpis potwierdzający
odbior zalecenia

podpis i pieczęć
Kierownika RZK

przekrój przewodów kominowych wynosi około 14x20cm

podwórze




ul. Śląska

wejście do budynku

Katowice, ul. Śląska 37/5

LEGENDA

- przewód spalinowy
- przewód wentylacyjny
- przewód dymowy
- GŁ - rodzaj podłączenia i kondygnacja
- m7 - numer mieszkania
- 8m - długość przewodu



Zakład Rejonowy Nr 13
40-093 Katowice, ul. Chopina 9
tel. 32 259 75 14; kom.603 716 994
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOMINIARZY
41-219 Sosnowiec, ul. W. Pola 15
tel. 32/266 60 84, 32/766 40 84