



**WIELKOPOLSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY W POZNANIU**

61-485 Poznań, ul. 28 Czerwca 1956r.
tel. 61 8312405,
e-mail: wielkopolska@ohp.pl
www.ohp.pl

Poznań, dnia 07.07.2022r.

Nr sprawy: **WWK.ZP.271.4.2022.IP**

**OGŁOSZENIE – PYTANIA DO SWZ I ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ I ODPOWIEDZI
NA ZADANE PYTANIA**

**Dotyczy: Remontu instalacji C.O. oraz robót ogólnobudowlanych w celu
dostosowania obiektu do zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w
Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Szamocinie ul. Szkolna 11.**

Do Zamawiającego wpłynęło pytanie do treści SWZ . Poniżej treść pytania i
odpowiedź na zadane pytanie.

Pytanie nr 1

Proszę o informację czy projektowane rurociągi c.o. muszą być ze stali Inox,
czy istnieje możliwość zamiany na stal czarną , zewnętrznie ocynkowaną w tej samej
technologii zaciskowej (Press)?

Odpowiedź

Istnieje możliwość zamiany rur systemu SteelPress Inox na system SteelPress, gdzie
do produkcji rur wykorzystano stal niskowęglową wg PN EN 10305-3 i zewnętrzne
galwaniczne ocynkowanie FE/Zn 88 z dodatkowo zabezpieczoną warstwą
pasywacyjną chromu.

Łucja Zielińska

Komendant

WWK OHP w Poznaniu

