



Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Grójcu

Grójec, dnia 04.09.2023r.

PT.2370.5.04.2023

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wymiana bram garażowych w budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grójcu Nr sprawy: PT.2370.5.2023.

W dniu 04.09.2023 rok poprzez platformę zakupową na której prowadzone jest postępowanie wpłynęło zapytanie. W związku z powyższym przestawiamy pytania wraz z odpowiedziami:

1. Czy ze względu na brak na rynku bram segmentowych z drzwiami serwisowymi zupełnie bez progu, Zamawiający dopuszcza próg o wysokości 10 mm, taki jak w nowych bramach po drugiej stronie? Jeśli nie, to proszę o wskazanie producenta lub producentów bram oferujących rozwiązanie spełniające wymagania.

Zamawiający, dopuszcza zastosowanie dwóch bram z drzwiami serwisowymi z progiem 10 mm. Wskazana wysokość nie jest traktowana jako próg tylko jako element bramy.

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Grójcu
mł. bryg. mgr inż. Marcin Błoński