

Piętro +1

Parter

Piwnica -1

ciąg dalszy wg
rysunku CO-5.2

UWAGA:
Instalację należy wyregulować po uruchomieniu.
Nastawy zaworów na istniejącej instalacji
oraz istniejących grzejnikach należy dobrać
w trakcie regulacji.

OBJAŚNIENIA:

--- istniejąca instalacja c.o. - zasilanie
--- istniejąca instalacja c.o. - powrót
--- projektowana instalacja c.o. - zasilanie
--- projektowana instalacja c.o. - powrót

PD1 pion centralnego ogrzewania

numer kondygnacji . nr pomieszczenia
projektowana temperatura

istniejący grzejnik kompaktowy
(bocznoszasilany)
typ_wysokość
wymagana wydajność

projektowany grzejnik kompaktowy
(bocznoszasilany)
typ_wysokość
wymagana wydajność

istniejący grzejnik łazienkowy
(drabinkowy)
szerokość
wymagana wydajność

projektowany grzejnik łazienkowy
(drabinkowy)
szerokość
wymagana wydajność

odpowietznik automatyczny
z zaworem odcinającym
zawór spustowy

zawór regulacyjny, typ
nastawa
średnica

zawór odcinający prosty
średnica

zawór termostatyczny
z nastawą wstępną
średnica

zawór powrotny
średnica



PROJECT FOR YOU SP. Z O.O.
Ul. Niepołomska 42, 31-572 Kraków
NIP 675-176-00-22
tel. (+48) 606 93 19 63

TEMAT:
PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ
Z WSKAZANIEM DZIAŁAŃ REMONTOWO-NAPRAWCZYCH W ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ,
MONTAŻEM POMP CIEPŁA, ODPROWADZIENIEM ZASILANIA ELEKTRYCZNEGO DO PROJEKTOWANYCH
POMP CIEPŁA ORAZ PODLEGAJĄCYCH REMONTOWI URZĄDZEŃ W KOTŁOWNI W BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ W MIAKOLAJA KOPERNIKA W DĄBRÓWICY

ADRES INWESTYCJI:
SZKOŁA PODSTAWOWA
UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA W DĄBRÓWICY
32-700 DĄBRÓWICA

INWESTOR:
GMINA BOCHNIA
UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 26
32-700 BOCHNIA

FAZA PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA SANITARNA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

NAZWA RYSUNKU Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania NR RYSUNKU CO-5.3

DATA 11.2022

SKALA - NR UPR. PODPIS

PROJEKTANT: MGR INŻ. BEATA KOŃCZAL MAP0224POOS09

SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. MAŁGORZATA DUTKA MAP0461PBS19

OPRACOWANIE: MGR INŻ. AGNIESZKA IDZIKOWSKA -