

Znak sprawy: NSZ.26.P19.2020.MK

**Informacja dla Wykonawców
Pytania i odpowiedzi do Ogłoszenia
dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu na dostawę materiałów
preizolowanych w 2020 roku**

(PN/19/2020/D)

Zamawiający działając zgodnie z pkt. 13.14.1. Ogłoszenia w związku z otrzymanym od potencjalnego Wykonawcy zapytaniem udziela odpowiedzi jak niżej:

Pytanie:

Zawory powinny posiadać pełny przelot, czy zredukowany ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaworów preizolowanych ze zredukowanym przelotem.

Tarnów dn. 07.05.2020 r.