


# "TA3"

## ETAP I



5x12

### BILANS MOCY DLA TA3

Moc zainstalowana:  
Moc zapotrzebowana;  
Prąd szczytowy:

$P_i = 6,0 [kW]$   
 $P_s = 5,4 [kW]$   
 $I_s = 8,4 [A]$

Charakterystyka obudowy:

Rozdzielnica natynkowa;

Kompletna rozdzielnica natynkowa z drzwiami, rusztem montażowym, pokrywami metalowymi i kompletem zacisków śrubowych PE/N montowanych na specjalnym wsporniku, dla aparatów do 125 A;

I klasa ochronności, stopień ochrony IP30;

perforowane wejścia kablowe - górne i dolne;

materiał: blacha stalowa, powlekana lakierem proszkowym,

kolor biały (RAL 9010);


zamknięcie drzwi: uchwyt dźwigniowy;

zgodność z normą: PN-EN 61439-1;

stopień ochrony IP30;

zaciski śrubowe PE/N.

W rozdzielnic należy przewidzieć 25% zapasu w postaci miejsca wolnego.



	MCM Projekt PROJEKTY, NADZORY, KOSZTORYSOWANIE mgr inż. Maciej Chowaniec ul. Tadeusza Kościuszki 67A 34-425 Biały Dunajec		
PRZEDM. RYS. :	ELEKTRYCZNE INSTALACJE WEWNĘTRZNE – SCHEMAT IDEOWY TABLICZY TA3		
BRANŻA :	ELEKTRYCZNA		
STADIUM :	PROJEKT TECHNICZNY		
OBIEKT :	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY Z CZĘŚCIĄ PRZEZNACZONĄ NA IZBĘ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I BUDZIELI POLSKOŚCI W LATACH 1918 - 1920 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ		
INWESTOR :	URZĄD GMINY JABŁONKA Ul. 3-GO MAJA 1, 34-480 JABŁONKA		
LOKALIZACJA :	DZ. NR EWID. 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5 OBR 0002 JABŁONKA		
OPRACOWAŁ :	MGR INŻ. JAN DZIADKOWIEC		
PROJEKTANT :	MGR INŻ. KRZYSZTOF LAMBRECHT NR UPRAWNIEN MAP/0070/PWBE/15		
SPRAWDZAJĄCY :	MGR INŻ. PAWEŁ KUŻMA NR UPRAWNIEN MAP/0069/PWBE/15		
SKALA -	NR RYSUNKU : 3.9	DATA: SIERPIEŃ 2023	36