

ETAP I



CZ.8 - Optyczna czujka ruchu

- Łącznik instalacyjny 1-biegunowy 10A
- Łącznik instalacyjny świecznikowy 10A
- Łącznik instalacyjny schodowy 10A
- Łącznik instalacyjny krzyżowy 10A
- Łącznik instalacyjny zwirny 10A IP44
- Wypust kablowy

Uwagi:

1. Wysokość oraz sposób montażu wykonaną wg informacji zamieszczonych w legendzie chybione, że istnieją inne uwarunkowania podane w załączniku nr 1 do projektu.
2. Wszędzie wymiary należy przed rozpoczęciem robót i zamówieniem kaskadek sprawdzić na budowie i w razie rozbieżności skontaktować się z projektantem.
3. Odczyty awaryjne korytarzowe i wyjścia montować zgodnie z kierunkiem ewakuacji ustalanym przez kierownika drogi kierunku drogi ewakuacyjnej.
4. Koncepcję oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego należy uzgodzić z odpowiednim strażakiem lub rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
5. Z uwagi na brak wyznaczonych dróg ewakuacyjnych rozmieszczenie opraw kierunkowych należy traktować jako pogładowe. Rodzaj, typ piktorogramów oraz miejsce montażu opraw kierunkowych należy ustalić z nadzorem ppoż.
6. W przypadku montażu instalacji centralnie nad osiá drogi ewakuacyjnej, Należy przewidzieć dodatkowe oprawy awaryjne na każde urządzenie po, punktu pierwszej pomocy i przycisk alarmowy.

45