

## ETAP 1



LEGENDA:

- CZ.R** - Optyczna czujka ruchu
- Łącznik instalacyjny 1-biegunowy 10A
  - Łącznik instalacyjny świecznikowy 10A
  - Łącznik instalacyjny schodowy 10A
  - Łącznik instalacyjny krzyżowy 10A
  - Łącznik instalacyjny zwierny 10A IP44
  - Wystup kablowy

Uwagi:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wykosk oraz spłosz montażu wykonać wg informacji zamieszczonych w legendzie chłuba, że istnieje inne uwarunkowania podane na danych instalacji i uwzględnienie ich.</li> <li>2. Wszystkie wymiary należy przed rozpoczęciem robót i zamówieniem każdorazowo sprawdzić na budowie i w razie rozbieżności skontaktować się z projektantem.</li> <li>3. Oprawy awaryjne korytarzowe należy zamontować zgodnie z kierunkiem rowyżu światła w stosunku do kierunku drogi ewakuacyjnej.</li> <li>4. Konieczne jest również awaryjne i ewakuacyjne należy uzgodnić z odpowiednimi strażakami lub rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.</li> <li>5. Z uwagi na brak wyznaczonych dróg ewakuacyjnych rozmieszczenie opraw kierunkowych należy traktować jako pogładowe. Rodzaj, typ piktoگرامów oraz miejsce montażu opraw kierunkowych należy ustalić z nadzorem ppoż.</li> <li>6. Oprawy kierunkowe instalować centralnie nad osia drogi ewakuacyjnej.</li> <li>7. Należy przewidzieć dodatkowe oprawy awaryjne na każde urządzenie pod, punktu pierwszej pomocy i przycisk alarmowy.</li> </ol>
--------	--

43