



1. Kocioł kondensacyjny Buderus GB 162 - 100 V2
2. Grupa pompowa kotła 50 - 100 kW
3. Rozdzielacz HKV 2 32/32
4. Grupa pompowa obiegu grzewczego c.w. HS 25/6
5. Grupa pompowa obiegu grzewczego c.t. HSM 32 /6
6. Pompa Magna 3 50-120 F obiegu grzewczego c.o.
7. Zawór mieszający dn 50 Corona z siłownikiem
8. Moduł kaskadowy MC 400
9. Moduł MM100 obiegu grzewczego
10. Regulator RC 310 FA
11. Automat do napełniania instalacji
12. Stacja demineralizacji IWR - 25 MB
13. Stacja neutralizacji kondensatu NEO.1
14. Zestaw hydrauliczny TL2 szereg. ze sprzęgłem
15. Podgrzewacz 400 dm3 CWU PC1
16. Pompa cyrkulacyjna UPS 26-60 N dn 25
17. Centala Gazex MD - 2.Z
18. Wodomierz dn 15
19. Komin 110/160
20. Naczynie przeponowe c.w.u. Reflex DE 33
21. Naczynie przeponowe na kotle . Reflex NG35
22. Naczynie przeponowe instalacji c.o. Reflex NG 100
23. Zawór bezpieczeństwa syr 2115 6 bar - 1/2"

PRZEDM. RYS. :	SCHEMAT KOTŁOWNI	
BRANŻA :	INSTALACJE C.O.	
STADIUM :	PROJEKT TECHNICZNY	
OBIEKT :	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY Z CZĘŚCIĄ PRZEZNACZONĄ NA IZBĘ PAMIĘCI PREZYDENTA RP LECHA KACZYŃSKIEGO I BUDZICIELI POLSKOŚCI W LATACH 1918 - 1920 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ	
INWESTOR :	URZĄD GMINY JABŁONKA UL. 3-GO MAJA 1, 34-480 JABŁONKA	
LOKALIZACJA :	DZ. NR EWID. 4143, 4068/3, 4069/1, 4069/3, 4069/5 OBR. 0002 JABŁONKA	
KREŚLIŁ :	MGR INŻ. HALINA PAWLIKOWSKA	
PROJEKTANT :	MGR INŻ. TADEUSZ FRĄCZYSTY NR UPRAWNIEN MAP/0309/PWBS/15	
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. RADOŚLAW HOSZWA NR UPRAWNIEN MAP/0315/PBS/15	
NR RYSUNKU : 12		DATA: LIPIEC 2023