

Głogów Młp., dnia 25.04.2022 r.

Nr 103 / k / 2022

Gmina Głogów Małopolski

ul. Rynek 1

36-060 Głogów Małopolski

WARUNKI NA WYKONANIE ODCINKA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

EkoGłog Sp. z o.o. działając na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028), Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Głogowie Młp. Nr 137/2003 z dn. 16 grudnia 2003r., oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Głogów Małopolski, po rozpatrzeniu wniosku z dnia **07.04.2022 r.**, wydaje: **warunki na wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Głogów Małopolski – osiedla Niwa dz. nr 3740, 3807/10, 3807/17.**

Sieć należy projektować według następujących zasad:

I. TECHNICZNE WARUNKI PRZYŁĄCZENIA :

1. Wykonać sieć kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200 na działkach nr 3807/17, 3807/10, 3740 w miejscowości Głogów Małopolski. Sieć poprowadzić od granicy dz. nr 3807/3 oraz 3807/15. Włączenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać przez istniejącą studnię kanalizacyjną na działce nr 3740, o rzędnych 231,90/229,47.
2. Załącznikiem do niniejszych warunków technicznych jest mapka określająca miejsce włączenia do sieci.
3. Wykonać studnie rewizyjne na odcinkach prostych nie rzadziej niż co 45 m oraz w miejscach zmiany kierunku prowadzenia sieci kanalizacji sanitarnej.

II. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIĄZANE Z BUDOWĄ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ:

1. Studnie rewizyjne wykonać z PP, PE, PVC o średnicy min. 400 mm, trzon studzienki z **rury gładkiej lub karbowanej dwuściennej**. W terenach utwardzonych, najjezdnych montować studnie teleskopowe z pokrywą żeliwną o nośności min 12,5 Mg. Dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 Mg montować studnie teleskopowe z pokrywą żeliwną o nośności 40 Mg. W terenach nieutwardzonych nieobciążonych ruchem kołowym stosować studnie z przykryciem teleskopowym i pokrywą żeliwną o nośności min. 1,5 Mg lub pokrywą betonową o tych samych parametrach.
Rury i studzienki montować zgodnie z zaleceniami producenta.
2. Wzdłuż trasy odcinka sieci należy pozostawić pas terenu o szerokości 1 m wolny od elementów zagospodarowania, nieobsadzony drzewami ani krzewami.

3. W przypadku kolizji z infrastrukturą podziemną sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać w rurze ochronnej o odpowiednio większej średnicy.
4. Odcinek sieci kanalizacji sanitarnej musi spełniać wymagania zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.) oraz Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.)
5. Materiały zastosowane do budowy uzbrojenia kanalizacyjnego muszą spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.), oraz warunki zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych.
6. W przypadku systemu rozdzielczego do kanalizacji sanitarnej mogą być odprowadzane tylko ścieki bytowe. Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do kanalizacji sanitarnej jest zabronione.

III. INFORMACJE FORMALNO PRAWNE:

1. Na projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej należy opracować dokumentację zgodnie z Prawem Budowlanym. **W przypadku kolizji z infrastrukturą podziemną niezbędne będzie uzgodnienie trasy w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie na Naradzie Koordynacyjnej.**
2. **Przed otrzymaniem opinii Starostwa projekt uzgodnić branżowo WWKiI pod względem rozwiązań technicznych.**
Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w EkoGłóg sp. z o.o. ul. Brylantowa 15 Głógów Małopolski.
3. Na 3 dni przed rozpoczęciem robót należy powiadomić EkoGłóg sp. z o.o. o planowanym rozpoczęciu robót.
4. Odbiór robót zakrytych i podłączenie do sieci kanalizacyjnej **musi odbywać się** w obecności przedstawiciela EkoGłóg sp. z o.o.
5. Do odbioru technicznego należy przedłożyć 1 egz. operatu geodezyjnego wykonanej sieci kanalizacji sanitarnej.
6. Odbiór techniczny sieci kanalizacji sanitarnej wykonywany jest bezpłatnie przez EkoGłóg sp. z o.o. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.
7. Warunki przeniesienia prawa własności do wybudowanych sieci określi odrębna umowa.
8. Całość prac inwestor wykona na własny koszt.
9. Podłączenie się do sieci kanalizacyjnej niezgodnie z powyższymi warunkami, odprowadzanie ścieków przed zawarciem umowy na odprowadzanie ścieków komunalnych do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych podlega **karze grzywny zgodnie z art. 28 pkt 2, 4, 4a i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków** (t. jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 328 z późn. zm.).
10. Warunki techniczne tracą ważność po upływie 2 lat od daty wydania.

Niniejsze warunki przyłączenia są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w chwili wydania warunków oraz istniejących w tej dacie technicznych możliwości przyłączenia.

KIEROWNIK
Wydziału Wodociągów, Kanalizacji i Inwestycji

Andrzej Bruź

.....
(podpis)

Otrzymują:

1. Inwestor – 1 egz.
2. a/a – 1 egz.

