


STRONA TYTUŁOWA

STAROSTA SZCZYTNO
ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

inwestor	Grażyna Szydlik ul. Łomżyńska 22a/9 12-100 Szczytno Emil Prusik ul Kr. Jadwigi 2/11 12-100 Szczytno				
Nazwa zamierzenia budowlanego	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc Wałpusz				
Adres i kategoria obiektu budowlanego	Wałpusz Obr. Zielonka gm. Szczytno Kategoria obiektu budowlanego XXVI				
Identyfikator dz. ewidencyjnych	Nazwa jednostki ewidencyjnej 281706_2.Szczytno Obr. Ewidencyjny Zielonka 281706_0032 dz.nr 207/13, 207/14				
Zespół autorski	Imię i nazwisko	Specjalność i nr uprawnień budowlanych	Zakres opracowania	Data opracowania	podpisy
Projektant	Stanisław Jońca	Specjalność instalacyjno inżynierska w zakresie sieci sanitarnych upr. Nr 97/83/OL	Branża sanitarna	01.2024	

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Strona tytułowa	str 1
2. Spis zawartości projektu zagospodarowania terenu	str 2
3. Część opisowa	str 3
4. Oświadczenie projektanta	str 4
5. Dane o stwierdzeniu przygotowania zawodowego	str 5-6
6. Zaświadczenia z PIIB	str 7
7. Opis do projektu zagospodarowania terenu	str 8-9
8. Część rysunkowa	str 10
9. Mapa do celów projektowych skala 1:500	str 11
10. Plan zagospodarowania terenu skala 1:500	str 12-13
11. Załączniki projektu zagospodarowania terenu	str.14
12. Spis załączników projektu projektu budowlanego	str 15
13. Odpis z protokołu narady koordynacyjnej nr Gg.6630.409.2023	str 16-17
14. Plan zagospodarowania terenu z uzgodnieniami skal 1:500	str 18-19
15. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Uchwała 11/370/2014 rady Gmina Szczytno z dn 29.08.20214	str 20-37
16. Uzgodnienie z Urzędem Gminy Szczytno RR-SB.7230.2.158.2023	str 38-42
17 Warunki techniczne nr 181/2023	str 43-44
17. Wypis z wykazu EGIB	str 45
18. Informacja BIOZ	str 46-48

CZĘŚĆ OPISOWA

4-

Szczytno 06.01.2024

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy Prawo Budowlane / dz.u. z 2020 r poz 1333/

Oświadczam , że projekt zagospodarowania terenu dla inwestycji p.n

„ Rozbudowa sieci wodociągowej w msc Wałpusz „ j. ewid. 281706-2. Szczytno pow.

Szczycieński Obr. Zielonka dz.nr : 207/13, 207/13.

Rozmiar rzeczowy - sieć wodociągowa z PE 100 SDR 17 Ø 110 mb 445

Został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami - ustawa Prawo Budowlane oraz z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania a dokumentacja została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

Projektant :


mgr inż. Stanisław Jońca
Wykonawstwo, Nadzór, Projektowanie
Uprawnienia Budowlane
Nr GT-III-630/270/76 §13 ust. 1 §4 ust. 2 §7
Nr 97/83/OL §6 ust. 1 §6 ust. 1 §7 §13 ust. 1

URZĄD WOJEWODZKI
w Olsztynie
Wydział Planowania Przestrzennego,
Urbanistyki, Architektury
i Nadzoru Budowlanego
0514319
(pieczęć)

Olsztyn 1985 05.09.

19 r.

Nr 97/83/01

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust. 1, § 6 ust. 1, § 7

§ 13, ust. 1, pkt. 4, lit. a

rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. Ustaw Nr 8, poz. 46) stwierdza się, że

Obywatel(ka) Stanisław Jońca

(imię i nazwisko)

magister inżynier melioracji wodnych

(tytuł naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 4 marca

19 41

Suchowoli

19 r. w

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania samodzielnej funkcji

kierownika budowy i robót

(rodzaj funkcji)

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej

(rodzaj specjalności techniczno-budowlanej)


w zakresie sieci sanitarnych

z ograniczeniem do sieci wodociagowych i kanalizacyjnych

(specjalizacja zawodowa)

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Stanisław Jońca
Wykonawstwo, Nadzór, Projektowanie
Uprawnienia Budowlane
Nr GT-III-630/210/78 § 13 ust. 1 § 4 ust. 2 § 7
Nr 97/83/OL § 5 ust. 1 § 6 ust. 1 § 7 § 13 ust. 1



P O L S K A
I Z B A
I N Ż Y N I E R Ó W
B U D O W N I C T W A

Zaświadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-PUD-Y3I-UGA *

Pan Stanisław Jońca o numerze ewidencyjnym WAM/IS/0960/02
adres zamieszkania ul.Osuchowskiego 26a/6, 12-100 Szczytno
jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Jarosław Kukliński, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zgodnie z art. 78¹ K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa sieci wodociągowej w msc Wałpusz gm. Szczytno
Zaprojektowana sieć wykonana będzie z rur PE100 SDR17 \varnothing 110 , Inwestycja jest zlokalizowana w Obr. Nr 281706_2.0032 Zielpnka dz.nr207/13,207/14
Inwestycja jest obiektem liniowym

2 Istniejący stan zagospodarowania terenu

Teren przez który przebiega projektowana sieć wodociągowa stanowią gruntowe drogi gminne Na terenie tym występuje częściowe uzbrojenie w postaci napowietrznej linii energetycznej kabli energetycznych oraz istniejąca sieć wodociągowa. Zaprojektowane uzbrojenie nie zmienia funkcji terenu. Nie będą wykonywane roboty rozbiórkowe. Dostęp do inwestycji jest z dróg gminnych na co uzyskano zgodę Urzędu Gminy Szczytno pismo znak RR-SB.7230.2.158.2023

3 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje się wykonanie sieci z rur PE100SDR17 \varnothing 110 Sieć układana będzie na głębokości 1,70 m. Skrzyżowanie kabli z wodociągiem zabezpieczać rurą osłonową typu AROTA
Połączenie sieci istniejącej z projektowaną nastąpi na działce nr. 207/14 obr,Zielonka. Ułożoną sieć wodociągową należy przepłukać, wykonać dezynfekcję i poddać próbie ciśnieniowej zgodnie z normą PN-EN1610:2002. Na obecnym etapie projektowania nie przewiduje się przyłączy wodociągowych. . Odprowadzenie ścieków z terenu inwestycji i ich oczyszczanie – nie występuje.

4. Zestawienia

W skład obiektu wchodzi następujące elementy robót:

- Sieć wodociągowa z PE 100 SDR 17 \varnothing 110 – mb 445
- Hydranty P.Poż \varnothing 80 - szt 4

5. Informacje i dane

Teren na którym projektowana jest inwestycja , posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr 11/370/214 Rady Gminy Szczytno z dn 29.08.2014.
W zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi mają zastosowanie przepisy z dn 23.01.2008 Prawo ochrony Środowiska / dz.u. z 2021 poz. 1973 z późniejszymi zmianami. W planowanej inwestycji nie występują zagrożenia dla środowiska i zdrowia użytkowników,
Obszar oddziaływania obiektu budowlanego projektowanej sieci wodociągowej mieści się w całości w MPZP uchwała nr. 11/370/2014 Rady Gminy Szczytno. Inwestycja nie dotyczy przebudowy pozostałej infrastruktury technicznej . Teren , na którym projektowana jest sieć wodociągowa nie jest objęty rejestrem zabytków i nie znajduje się w granicach terenu górniczego. W granicach opracowania nie znajdują się obiekty o ochronie konserwatorskiej. Planowana inwestycja nie powoduje ograniczeń w zagospodarowaniu działek sąsiednich i nie wpływa na wykonanie prawa własności osób trzecich.

9 -

STAROSTA SZCZYCIENSKI
ul. H. Sienkiewicza 1, 12-100 Szczytno

6. Dane dotyczące warunków p.poż.

Zaprojektowany wodociąg jest uzbrojony w 4 szt. hydrantów P. Poż.
Przyjęto pobór wody do celów pożarowych jak dla zabudowy kolonijnej ,
t.j. $5 \text{ dcm}^3 / \text{sek}$.

**7. inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robót**

Inwestycja nie ma charakteru skomplikowanego obiektu budowlanego .

Projektant

mgr inż. Stanisław Jońca
Wykonawstwo, Nadzór, Projektowanie
Uprawnienia Budowlane
Nr GT-III-630/210/76 §13 ust. 1 §4 ust. 2 §7
Nr 97/83/OL §5 ust. 1 §6 ust. 1 §7 §13 ust. 1