

Dziekan

Gdańsk 11.05.2023r.

ZAPYTANIA DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dotyczy postępowania ZP 12/WILiŚ/2023, CRZP 90/002/R/23 na: Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach Centrum Civitroniki w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej - etap II.

Na podstawie art. 284 ust.6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r, poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający w imieniu Politechniki Gdańskiej, Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska udostępnia treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1: „Proszę o doprecyzowanie typu i klasy instalacji do zastosowania na instalacjach c.t i c.o.?”

Odpowiedź: Rurociągi należy izolować cieplnie, izolacją z pianki poliuretanowej lub wełny mineralnej z płaszczem PVC i automatycznym zamknięciem. Izolacja ma być trudnozapałna i nie rozprzestrzeniająca ognia oraz ma spełniać minimalną grubość warstwy izolacji dla współczynnika przewodności cieplnej 0,035-0,036 W/mk (t -40°C), wg. wymogów normy PN-B-02421:2000.

W imieniu Zamawiającego

Dziekan

dr hab. inż. Joanna Żukowska, prof. PG
WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA