



Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 37143620:

na budowę sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami oraz zaprojektowanie i wybudowanie węzłów ciepłowniczych dla budynków A,B,C w rejonie ul. Ofiar Grudnia 70' w Gdańsku – etap 2

Pytanie:

1. W załączniku nr 1a do umowy - wytyczne mówią, że izolacja termiczna systemów preizolowanych ma mieć współczynnik przewodzenia ciepła nie większy niż 0,029 W/mK, a w opisie Projektu Wykonawczego jest zapis o współczynniku ciepła 0,0258 W/mK proszę o wskazanie właściwego zapisu.
2. Zwracamy się z prośbą o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.

Odpowiedź:

Ad.1

Zamawiający informuje, iż wymagana wartość współczynnika przewodzenia ciepła dla izolacji rurociągów preizolowanych powinna wynosić nie więcej niż 0,029 W/mK, czyli być zgodna z wytycznymi Grupy GPEC, które stanowią zał. nr 1a do Umowy.

Ad.2

Zamawiający wyznacza na prośbę Wykonawcy termin wizji lokalnej na dzień 02.08.2021 r. godzina 09:00.

Miejsce spotkania: pod bramą wjazdową na budowę osiedla Robyg przy ul. Ofiar Grudnia 70' w Gdańsku, niedaleko ronda im. Raoula Wallenberga.

Gdańsk dnia 28.07.2021 roku