

Włoszczowa, 03.06.2024r.

FIP.271.3.4.2024.MS8

Wszyscy oferenci

Dotyczy: Zapytania ofertowego pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby budynku remizy OSP w Czarnicy”

W związku ze skierowanym do Zamawiającego pytaniem dot. treści w/w zapytania ofertowego od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, poniżej Zamawiający zamieszcza pytanie wraz z odpowiedzią:

8. Czy budynek jest wyposażony w instalację odgromową?

Budynek nie jest wyposażony w instalację odgromową.

Z up. Burmistrza
mgr inż. Dominika Łaboda
Naczelnik Wydziału Funduszy Pieniężnych,
Inwestycji i Planowania Przestrzennego