

Skala Y: 1:100 | Skala X: 1:200





OZNACZENIA:
ZESTAW WODOMIERZOWY INSTALACJA BYTOWA:
1. Wodomierz skrzydełkowy DN25 o przepływie ciągłym q=6,3m³/h
2. Zawór kulowy odcinający DN32
3. Redukcja DN32/DN25
4. Króciec gwintowany DN25
   L>=6xDr (Dr – średnica przewodu)
5. Króciec gwintowany DN25
   L>=4xDr (Dr – średnica przewodu)
6. Zawór antyskażeniowy EA DN32
7. Zawór elektromagnetyczny DN32

ZESTAW WODOMIERZOWY INSTALACJA HYDRANTOWA:
8. Wodomierz skrzydełkowy DN32 o przepływie ciągłym q=10,0m³/h
9. Zawór kulowy odcinający DN50
10. Redukcja DN50/DN32
11. Króciec gwintowany DN32
    L>=6xDr (Dr – średnica przewodu)
12. Króciec gwintowany DN32
    L>=4xDr (Dr – średnica przewodu)
13. Zawór antyskażeniowy EA DN50
14. Presostat typu CS do zaworu elektromagnetycznego

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRZEŹNICY
O SALĘ GIMNASTYCZNĄ Z ZAPLECZEM SANITARNO–SZATNIOWYM
PROJEKT WYKONAWCZY | SKALA 1:100/200

PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODY | BRANŻA: SANITARNA

DANE INWESTORA: GMINA BOCHNIA, ul. Kazimierza Wielkiego 26, 32-700 Bochnia
NR RYSUNKU: S3

ADRES BUDOWY: BRZEŹNICA nr działki: 388/1, 388/2
WRZESIEŃ, 2020

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Andrzej Borkowski SLK/1453/PWOS/06 Spec. Sanitarna | PODPIS:

SPRAWDZIŁ: mgr inż. Elżbieta Wiśniewska UAN–VIII/83861/11/87 Spec. Sanitarna | PODPIS:

OPRACOWAŁ: mgr inż. Karol Rutz | PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK" S.C.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44–240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434–42–20
www.pik.pl e–mail: biuro@pik.pl