



Nr postępowania **ZP.271.8.2024**
GMINA BĘDZINO, 76-037 Będzino 19

Będzino, dnia 18.07.2024 r.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.8.2024 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:
„Budowa kompleksu przedszkolno – żłobkowego w Gminie Będzino”.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI Nr 2 + Modyfikacja SWZ nr 2

Zamawiający Gmina Będzino działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t. j. ze zm., zwana dalej ‘ustawą’) udziela odpowiedzi na przesłane pytania:

PYTANIE nr 6:

Proszę o podanie parametrów współczynnika przewodzenia ciepła dla materiału na ocieplenie podłogi na gruncie: styropian eps grubości 20. Projekt nie zawiera tych danych.

Odpowiedź: Współczynnik przenikania ciepła dla styropianu EPS na podłodze wynosi: $\lambda=0,036$ W/mK.

PYTANIE nr 7:

Proszę o podanie parametrów współczynnika przewodzenia ciepła dla materiału na ocieplenie ścian: styropian fs15 grubości 22 cm i 10 cm. Projekt nie zawiera tych danych.

Odpowiedź: Współczynnik przenikania ciepła dla styropianu FS15 na ścianach wynosi: $\lambda=0,038$ W/mK.

PYTANIE nr 8:

Proszę o podanie parametrów współczynnika przewodzenia ciepła dla materiału na ocieplenie dachu: styropian eps-200 gr.25-46 cm, styropapa eps-100 grubości 10 cm. Projekt nie zawiera tych danych

Odpowiedź: Współczynnik przenikania ciepła dla styropianu EPS200 na dachu wynosi: $\lambda=0,034$ W/mK, natomiast dla styropapy EPS100 wynosi: $\lambda=0,036$ W/mK.

PYTANIE nr 9:

Proszę o doprecyzowanie grubości ocieplenie ścian attykowych (oznaczenie VII): projekt przewiduje styropian FS15 grubości 10 cm, natomiast przedmiar w pozycji nr 519 grubość 15 cm

Odpowiedź: Zgodnie z projektem FS15 grubości 10 cm.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że podstawą wyceny dla wykonawcy winna być jego kalkulacja własna wynikająca z rachunku ekonomicznego, wykonanego w oparciu o zalecaną, dokonaną wizję lokalną, dokumentację techniczną, wiedzę techniczną, opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy. Zamawiający



Fundusze Europejskie



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



udostępnia przedmiar robót jedynie w celach informacyjnych, z zastrzeżeniem, że zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne jego błędy czy braki. Wycena Wykonawcy powinna więc zawierać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z udostępnioną dokumentacją mającą charakter nadrzędny nad przedmiarem, który jest jedynie dokumentem pomocniczym.

PYTANIE nr 10:

Czy Zamawiający potwierdza zastosowanie styropianu jako ocieplenie ścian od wewnątrz w pomieszczeniu nr 1/41 oraz jako ocieplenie od spodu daszków przy wejściach do budynku?

Odpowiedź: Tak, ściany od wewnątrz pomieszczenia 1/41 (nieogrzewanego) zostały docieplone zgodnie z warunkami technicznymi.

PYTANIE nr 11:

Czy Zamawiający potwierdza zastosowanie tynku cienkowarstwowego poniżej poziomu gruntu zgodnie z opisem ściany fundamentowej (oznaczenie V)?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza zastosowanie tynku cienkowarstwowego poniżej poziomu gruntu zgodnie z opisem ściany fundamentowej.

PYTANIE nr 12:

Czy Zamawiający przewidział wyposażenie drzwi w samozamykacze poza drzwiami klasowymi do kotłowni? Jeżeli tak, to proszę o podanie, na których drzwiach je przewidzieć w wycenie.

Odpowiedź: Poza wymienionymi powyżej samozamykacze należy zamontować w głównych drzwiach wejściowych do żłobka oraz przedszkola oraz drzwiach pomiędzy wiatrołapem a szatnią.

INFORMACJA POZA PYTANIAM I :

Zamawiający informuje, iż w projekcie dla przekroju daszku nad wejściem wprowadza się następującą korektę :

- styropapa EPS100 gr. 10 cm ukształtowana ze spadkiem 1,5%
- folia paroizolacyjna
- płyta żelbetowa gr. 12 cm
- styropian 12 cm
- tynk silikatowy na siatce

MODYFIKACJA SWZ NR 2

Działając w oparciu o art. 286 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t. j. ze. zm.) modyfikuję treść specyfikacji warunków zamówienia (SWZ):

1.Specyfikacja Warunków Zamówienia

1) w Rozdziale XII Sposób oraz termin składania – Dotyczy Części 1/Części 2 zamówienia

- w pkt 1 **jest:** Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem : [Platforma zakupowa Będzino](https://platformazakupowa.pl), w zakładce dedykowanej postępowaniu, w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania, nie później niż do dnia **25 lipca 2024 r. do godz. 10:00.**

zmienia się na:

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem : [Platforma zakupowa Będzino](#), w zakładce dedykowanej postępowaniu, w myśl Ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania, nie później niż do dnia **01 sierpnia 2024 r. do godz. 10:00.**

2) w Rozdziale XIII Termin otwarcia ofert – Dotyczy Części 1/Części 2 zamówienia

- pkt 1 **zmienia się na:**

Otwarcie ofert złożonych na Platformie nastąpi **w dniu 01.08.2024 r.** o godzinie 10:15 na komputerze Zamawiającego po pobraniu udostępnionych przez Platformę plików złożonych przez Wykonawców.

3) w Rozdziale IX Termin związania ofertą – Dotyczy Części 1/Części 2 zamówienia

zmienia się na:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w dniu **30 sierpnia 2024 r.**

WÓJT
Sylwia Halama