



AG-DŁ-2240/19/01/20

**Otrzymują wszyscy
uczestnicy postępowania**

Wyjaśnienia do siwz

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) do zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia pn. „**Budowa instalacji fotowoltaicznej – Dom Studenta Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile**” sprawy **AG-2240-19-20**.

1. Prosimy o dopuszczenie paneli, których tolerancja mocy (tylko dodatnia) wynosi 3%.
Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody, panele zgodnie z opisanymi wymaganiami.

Wyjaśnienia zostają dołączone do siwz i stanowią jej integralną część.

(-) dr hab. Donat Mierzejewski prof. PUSS

Rektor
Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile