

Bytom, 06.06.2024 roku

Odpowiedź na pytania

Modernizacja systemu alarmowego oraz systemu sygnalizacji pożaru w budynkach przy ul. Korfanteo 34 i przy pl. Jana III Sobieskiego 2 w Bytomiu w trybie Zaprojektuj i wybuduj

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, iż w dniu 05.06.2024 r. wpłynęły zapytania od Wykonawcy do Specyfikacji Warunków Zamówienia, następującej o treści:

- „1. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający może udostępnić infrastrukturę kablową , która pozwoli zrealizować skomunikowanie istniejących central CSP z obu budynków: Muzeum przy ul. Sobieskiego 2 oraz Muzeum przy ul. Korfanteo 34. Jeżeli tak, to czy jest to okablowanie miedziane czy światłowodowe?*
- 2. Proszę o podanie dokładnego typu centrali SSP Polon 4000 wraz z ilością wolnych pętli do wykorzystania*
- 3. Proszę o podanie dokładnego typu istniejących central firmy Satel na obu budynkach.*
- 4. Proszę o informacje ile wolnych we/wy mają obie centrale SSWIN w celu określenia czy ujęte we wstępnej koncepcji ilości elementów peryferyjnych są możliwe do dopięcia do istniejących central, czy należy przewidzieć rozszerzenia lub nowe centrale.*
- 5. Czy Zamawiający może udostępnić infrastrukturę kablową, która pozwoli zrealizować skomunikowanie istniejących central SSWIN z obu budynków?*
- 6. Czy istniejące centrale są przystosowane do komunikacji, którą należy przewidzieć w ramach realizacji?*
- 7. Proszę o wskazanie co powinien zawierać Projekt budowlany?*
- 8. Proszę o informację czy dysponują Państwo nowszą wersją Inwentaryzacji niż ta zamieszczona przez Państwa na platformie postępowania, która jest z roku 2010?*
- 9. Czy udostępnią Państwo aktualne podkłady budowlane w wersji DWG wybranemu Wykonawcy?*
- 10. W związku z ogłoszeniem postępowania w trybie Zaprojektuj i wybuduj zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert. Przygotowanie oferty w tego typu postępowaniu nie jest tylko weryfikacją zgodności projektu, ale związane jest z opracowaniem koncepcji, oszacowaniem czasu i kosztów opracowania dokumentacji, wyceną systemów oraz uczestnictwem w wizji lokalnej. Dużo pytań nasuwa się dopiero po wykonaniu wizji. W związku z pewnymi niejasnościami i zadanymi na ten temat pytaniami prosimy o przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian i przygotowania oferty rzetelnie. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że przetarg został ogłoszony w terminie, gdzie wystąpił niepełny tydzień pracy i w związku z tym większość firm nie pracowała w pełnym zakresie.”*

Odpowiedzi Zamawiającego są następujące:

Ad 1. Pomiedzy budynkami muzeum istnieje połączenie światłowodowe dzierżawione od firmy Sileman. W sprawie szczegółów należy kontaktować się z tą firmą.

Ad 2. Centrala Polon 4900 1438/CPD/0148/ kod 270PC1310. Dostępne są trzy wolne pętle.

Ad 3. Budynek przy ul. Korfantego 34: Centrala Satel Integra 64WRL, budynek główny przy pl. Jana III Sobieskiego 2: Satel CA64

Ad 4. Centrala alarmowa w budynku głównym nie posiada już wolnych wejść/wyjść, centrala w budynku przy ul. Korfantego ma wolne wszystkie wejść/wyjść.

Ad 5. Zamawiający nie posiada infrastruktury kablowej pomiędzy budynkami - jest jedynie wspomniany światłowód dzierżawiony od firmy Sileman.

Ad 6. Istniejące centrale nie są przystosowane do komunikacji. Zadane pytanie wymagałoby doprecyzowania.

Ad 7. Projekt budowlany powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Powinien uwzględniać wszystkie zapisy PFU, oraz pozostałej dokumentacji przetargowej. Powinien umożliwić uzyskanie pozwolenia na budowę oraz realizację zadania.

Ad 8. Zamawiający nie dysponuje nowszą wersją Inwentaryzacji.

Ad 9. Zamawiający nie dysponuje dokumentacją w wersji DWG.

Ad 10. Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.



DYREKTOR
MUZEUM GÓRNOŚLĄSKIEGO W BYTOMIU

Iwona Mohl